



DESCRIPTION:
BOITIER EN POLYCARBONATE 20% FIBRE DE VERRE ORANGE
FERMETURE DU COUVERCLE PAR 4 VIS DE SECURITE EN ACIER INOXYDABLE 6 PANS CREUX.
CARTE WK064FEF/15J (XENON A TUBE 15JOULES)
CARTE WK064CFF CARTE CONVERTISSEUR 24/48
RACCORDEMENT SUR BORNES A VISSER.
ENTREES DE CABLE (VOIR NOTA).

NOTA: POSTE FOURNI AVEC UNE POCHETTE COMPRENANT::
- 1 GM208A23 COMPRENANT:
2 ENTREES DE CABLE PEP13C5*12 POUR CABLE Ø5MIN A Ø12MAX
2 RONDELLES ETANCHE RDC-PG13
2 ECROU ECN13
1 BOUCHON OBTURATEUR ENTREE BFO34DP8
4 BOUCHONS D'ETANCHEITE 229A104DP4 POUR ETANCHEITE FIXATION MURAL

						CONSTRUCTEUR Manufacturer Groupe LE LAS 34-36 Rue Roger SALENGRO F94134 FONTENAY/BOIS		EXECUTION:		FOLIO
						MATIERE: Material		ECH/Scale 0.5		CARTER 409E
						FEU ECLAT BLANC 360° ETANCHE 15 JOULES A TUBE 2 PE 24/48VCC		TYPE IDW		1/1
						DATES Dates		REV. Rev.		REV. A
06/07/18		A	RS	1ère EMISSION/Initial issue		AB	MR			
				MODIFICATIONS Revisions		VERIFIE Checked	APPROUVE Approved			